

(EN) Declaration of Performance	3
(IT) Dichiarazione sulle prestazioni	4
(ES) Declaración de Prestaciones.....	5
(PT) Declaração de desempenho	6
(FR) Déclaration des performances	7

(EN) Declaration of Performance

English



According to EU Construction Products Regulation

- 1. Unique Product Identification Code(s): AM-8100
- 2. Type Number(s): AM-8100
Description: Fire Addressable control panel
- 3. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in buildings
- 4. Manufacturer: IT 00942050287
Via Rossi, 5/O
35030 Rubano (PD) – ITALIA
- 5. Trading Company: Notifier Italia Srl
Via A.Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALIA
- 6. System of assessment: System 1
- 7. Notified Body: 1293 – EVPU a.s
Certificate Number(s): 1293 – CPR - 0795
- 8. European Technical Assessment Reference: Not Applicable
- 9. Declared Performance:

Essential Characteristics	Harmonised Technical Specification		Performance
	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006	
Performance under fire conditions	cl.4, 5, 7	--	Pass
Performance of power supply	---	cl. 4 to 6	Pass
Response delay (response time to Fire)	cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	---	Pass
Operational reliability	cl. 4 to 10, 11=N/A, 12 to 14	cl. 4 to 8	Pass
Durability of operational reliability: Temperature resistance	cl. 15.4	cl 9.5	Pass
Durability of operational reliability: Vibration resistance	cl. 15.6, 15.7, 15.15	cl. 9.7, 9.8, 9.15	Pass
Durability of operational reliability: Electrical stability	cl. 15.8, 15.13	cl. 9.9	Pass
Durability of operational reliability: Humidity resistance	cl. 15.5, 15.14	Cl. 9.6, 9.14	Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the Manufacturer by

 10th June 2021

Kishore Chauhan
Sr Advanced Quality Engineer

NOTIFIER ITALIA S.R.L.
Via Achille Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALY

(IT) Dichiarazione sulle prestazioni

Italiano



In Conformità con il Regolamento CE Prodotti da Costruzione N.305/2011 (CPR)

1. Codice Identificazione Unico del Prodotto: AM-8100
2. Tipo o Numero di serie: AM-8100
Descrizione: Centrale indirizzabile rivelazione incendi
3. Destinazione d'uso: Sistema di Rivelazione incendi
4. Costruttore: IT 00942050287
Via Rossi, 5/O
35030 Rubano (PD) – ITALIA
5. Società Commerciale: Notifier Italia Srl
Via A.Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALIA
6. Sistema di Valutazione: System 1
7. Ente certificatore:: 1293 – EVPU a.s
Numero Certificato: 1293 – CPR - 0795
8. Riferimenti Europei Tecnici per verifica e valutazione: Non Applicabile
9. Declared Performance:

Essential Characteristics	Harmonised Technical Specification		Performance
	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006	
Performance under fire conditions	cl.4, 5, 7	--	Pass
Performance of power supply	---	cl. 4 to 6	Pass
Response delay (response time to Fire)	cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	---	Pass
Operational reliability	cl. 4 to 10, 11=N/A, 12 to 14	cl. 4 to 8	Pass
Durability of operational reliability: Temperature resistance	cl. 15.4	cl 9.5	Pass
Durability of operational reliability: Vibration resistance	cl. 15.6, 15.7, 15.15	c.l 9.7, 9.8, 9.15	Pass
Durability of operational reliability: Electrical stability	cl. 15.8, 15.13	cl. 9.9	Pass
Durability of operational reliability: Humidity resistance	cl. 15.5, 15.14	Cl. 9.6, 9.14	Pass

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alla prestazione dichiarata di cui al punto 9, Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato nel punto 4

Firma del responsabile in nome del costruttore

10th June 2021

Kishore Chauhan
Sr Advanced Quality Engineer

NOTIFIER ITALIA S.R.L.
Via Achille Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALY

(ES) Declaración de Prestaciones**Español**

De acuerdo con el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción UE

1. Código(s) de identificación únicos de producto AM-8100
2. Tipo(s) AM-8100
Descripción: Central de detección de incendios direccionable
3. Uso Previsto: Sistema de detección de incendios
4. Fabricante: IT 00942050287
Via Rossi, 5/O
35030 Rubano (PD) – ITALIA
5. Empresa comercial: Notifier Italia Srl
Via A.Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALIA
6. Sistema de evaluación System 1
7. Organismo Notificado: 1293 – EVPU a.s
Número de Certificado(s): 1293 - CPR-0795
8. Referencia de Evaluación Técnica Europea No Aplicable
9. Declaración de Prestaciones:

Essential Characteristics	Harmonised Technical Specification		Performance
	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006	
Performance under fire conditions	cl.4, 5, 7	--	Pass
Performance of power supply	---	cl. 4 to 6	Pass
Response delay (response time to Fire)	cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	---	Pass
Operational reliability	cl. 4 to 10, 11=N/A, 12 to 14	cl. 4 to 8	Pass
Durability of operational reliability: Temperature resistance	cl. 15.4	cl 9.5	Pass
Durability of operational reliability: Vibration resistance	cl. 15.6, 15.7, 15.15	c.l 9.7, 9.8, 9.15	Pass
Durability of operational reliability: Electrical stability	cl. 15.8, 15.13	cl. 9.9	Pass
Durability of operational reliability: Humidity resistance	cl. 15.5, 15.14	Cl. 9.6, 9.14	Pass

10. Las prestaciones del producto definido en los puntos 1 y 2 en conforme con la declaración de prestaciones del punto 9.
Esta declaración se realiza con la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante por

10th June 2021

Kishore Chauhan

Sr Advanced Quality Engineer

NOTIFIER ITALIA S.R.L.

Via Achille Grandi, 22

20097 San Donato Milanese (MI) - ITALY

(PT) Declaração de desempenho

Português



De acordo com o Regulamento Europeu de Produtos da Construção UE

- | | |
|---|--|
| 1. Código(s) de identificação únicos de produto | AM-8100 |
| 2. Tipo(s) | AM-8100 |
| Descrição: | Painel de controlo de alarme de incêndio endereçável |
| 3. Uso Previsto: | Sistema de detecção de incêndios |
| 4. Fabricante: | IT 00942050287
Via Rossi, 5/O
35030 Rubano (PD) – ITALIA |
| 5. Empresa comercial: | Notifier Italia Srl
Via A.Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALIA |
| 6. Sistema de avaliação | System 1 |
| 7. Organismo Notificado: | 1293 – EVPU a.s |
| Número de Certificado(s): | 1293 - CPR-0795 |
| 8. Referência de Avaliação Técnica Europeia | Não Aplicável |
| 9. Declaração de Prestações: | |

Essential Characteristics	Harmonised Technical Specification		Performance
	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006	
Performance under fire conditions	cl.4, 5, 7	--	Pass
Performance of power supply	---	cl. 4 to 6	Pass
Response delay (response time to Fire)	cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	---	Pass
Operational reliability	cl. 4 to 10, 11=N/A, 12 to 14	cl. 4 to 8	Pass
Durability of operational reliability: Temperature resistance	cl. 15.4	cl 9.5	Pass
Durability of operational reliability: Vibration resistance	cl. 15.6, 15.7, 15.15	c.l 9.7, 9.8, 9.15	Pass
Durability of operational reliability: Electrical stability	cl. 15.8, 15.13	cl. 9.9	Pass
Durability of operational reliability: Humidity resistance	cl. 15.5, 15.14	Cl. 9.6, 9.14	Pass

10. As prestações do produto definido nos pontos 1 e 2 em conformidade com a declaração de prestações do ponto 9. Esta declaração realiza-se com a única responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por

 10th June 2021

Kishore Chauhan

Sr Advanced Quality Engineer

NOTIFIER ITALIA S.R.L.

Via Achille Grandi, 22

20097 San Donato Milanese (MI) - ITALY

(FR) Déclaration des performances**Français**

According to EU Construction Products Regulation

1. Unique Product Identification Code(s): AM-8100
2. Type Numéro(s): AM-8100
Description: Panneau de contrôle d'alarme incendie adressable
3. Utilisation prévue: Système de détection d'incendie
4. Fabricant: IT 00942050287
Via Rossi, 5/O
35030 Rubano (PD) – ITALIA
5. Société commerciale: Notifier Italia Srl
Via A.Grandi, 22
20097 San Donato Milanese (MI) - ITALIA
6. Système d'évaluation: System 1
7. Organisme notifié: 1293 – EVPU a.s
Numéro de certificat (s): 1293 - CPR-0795
8. Référence d'évaluation technique européenne: Non applicable
9. Performance déclarée:

Essential Characteristics	Harmonised Technical Specification		Performance
	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006	
Performance under fire conditions	cl.4, 5, 7	--	Pass
Performance of power supply	---	cl. 4 to 6	Pass
Response delay (response time to Fire)	cl. 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	---	Pass
Operational reliability	cl. 4 to 10, 11=N/A, 12 to 14	cl. 4 to 8	Pass
Durability of operational reliability: Temperature resistance	cl. 15.4	cl 9.5	Pass
Durability of operational reliability: Vibration resistance	cl. 15.6, 15.7, 15.15	cl. 9.7, 9.8, 9.15	Pass
Durability of operational reliability: Electrical stability	cl. 15.8, 15.13	cl. 9.9	Pass
Durability of operational reliability: Humidity resistance	cl. 15.5, 15.14	Cl. 9.6, 9.14	Pass

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du Fabricant par

10th June 2021

Kishore Chauhan

Sr Advanced Quality Engineer

NOTIFIER ITALIA S.R.L.

Via Achille Grandi, 22

20097 San Donato Milanese (MI) - ITALY

Notifier Italia, SRL

Via A. Grandi n° 22

20097 San Donato Milanese (MI), Italy

Internet: www.notifier.it

Technical changes reserved!

© 2020 Honeywell International Inc.

