

DOP LT01
LT-32 & LT-159

Declaration of Performance	English		2
Dichiarazione sulle prestazioni	Italiano		3
Declaración de Prestaciones	Español		4
Leistungserklärung	Deutsch		5
Déclaration des performances	Français		6
Declaração de desempenho	Português		7
Prestandadeklaration	Svenska		8
Deklaracja właściwości użytkowych	Polski		9
Suoritustasoilmoitus	Suomi		10
Teljesítménynyilatkozat	Magyar		11
Prestatieverklaring	Nederlands		12
Declarație de performanță	Română		13
Prohlášení o vlastnostech	Česky		14
Декларация за експлоатационни показатели	български език		15
Eksploatacinių savybių deklaracija	Lietuvių		16
Toimivusdeklaratsioon	Eesti keel		17
Δήλωση Απόδοσης	Ελληνικά		18
Izjava o lastnostih	Slovenščina		19
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	Latviešu		20
Vyhlasenie o parametroch	Slovensky		21
Izjava o svojstvima	Croatie		22
Ydeevnedeklaration	Dansk		23



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP-LT01

1. Unique identification code of the product-type: LT-32
LT-159
2. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
3. Manufacturer by: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Design Authority: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona - Spain
5. Authorised Representative: Not applicable
6. System of AVCP: System 1
- 7a. Harmonised Standard: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Notified Body: 0370-CPR-6204
- 7b. European Assessment Document: Not applicable
European Technical Assessment: Not applicable
Technical Assessment Body: Not applicable
Notified Body: 0370
8. Declared Performance:

EN 54-2: Fire Detection and Fire Alarm Systems – Control and Indicating Equipment		
Clause	Description	Performance
4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11,12,13,14	Operational reliability standard	Pass
4, 5, 7	Performance under fire condtions	Pass
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Response delay (response time to fire)	Pass
15.4	Durability of operational reliability	Pass
15.6, 15.7, 15.15	Temperature resistance	
	Durability of operational reliability	Pass
15.8 to 15.13	Vibration resistance	
	Durability of operational reliability	Pass
	Electrical stability	
15.5, 15.14	Durability of operational reliability	Pass
	Humidity resistance	

EN 54-4: Fire Detection and Fire Alarm Systems – Power supply equipment		
Clause	Description	Performance
4, 5, 6, 7, 8	Operational reliability	Pass
4, 5, 6	Performance of power supply	Pass
9.5	Durability of operational reliability	Pass
	Temperature resistance	
9.7, 9.8, 9.15	Durability of operational reliability	Pass
	Vibration resistance	
9.9 to 9.13	Durability of operational reability	Pass
	Electrical stability	
9.6, 9.14	Durability of operational reability	Pass
	Humidity resistance	

- 8 Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: Not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and Function: Chauhan Kishore - Regulatory

At: UK

On (Date): 20/01/2022

Signature:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP-LT01

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | LT-32
LT-159 |
| 2. | Usi previsti: | Sistemi di rilevazione e segnalazione antincendio installati all'interno e attorno agli edifici |
| 3. | Fabbricante: | VAT B-81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain |
| 4. | Autorità del Progetto | Honeywell Life Safety Iberia |
| 5. | Mandatario: | C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 6. | Sistemi di VVCP | Non applicabile |
| 7a. | Norma armonizzata: | Sistema 1 |
| | Organismi notificati: | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| 7b. | Documento per la valutazione europea: | 0370-CPR-6204 |
| | Valutazione tecnica europea: | Non applicabile |
| | Organismo di valutazione tecnica: | Non applicabile |
| | Organismi notificati: | Non applicabile |
| 8. | Prestazione dichiarata: | 0370 |

EN 54-2: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Centrale di controllo e segnalazione		
Clausola	Descrizione	Prestazione
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Affidabilità operativa (standard)	Conforme
4, 5, 7	Prestazioni in caso di incendio	Conforme
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Ritardo della risposta (tempo di risposta in caso di incendio)	Conforme
15.4	Carattere duraturo dell'affidabilità operativa	Conforme
15.6, 15.7, 15.15	Resistenza alla temperatura	Conforme
15.8 - 15.13	Resistenza alle vibrazioni	Conforme
15.5, 15.14	Stabilità elettrica	Conforme
	Resistenza all'umidità	Conforme

EN 54-4: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione		
Clausola	Descrizione	Prestazione
4,5,6,7,8	Affidabilità operativa (standard)	Conforme
4, 5, 6	Prestazioni dell'energia elettrica	Conforme
9.5	Carattere duraturo dell'affidabilità operativa	Conforme
9,7, 9,8, 9,15	Resistenza alla temperatura	Conforme
9.9 - 9.13	Carattere duraturo dell'affidabilità operativa	Conforme
9.6, 9.14	Resistenza alle vibrazioni	Conforme
	Stabilità elettrica	Conforme
	Carattere duraturo dell'affidabilità operativa	Conforme
	Resistenza all'umidità	Conforme

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato nel punto 4

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e funzione: Chauhan Kishore - Regulatory
 In (luogo): UK
 Addi (data di emission): 20/01/2022
 Firma:



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP-LT01

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Código de identificación única del producto tipo: | LT-32
LT-159 |
| 2. | Usos previstos: | Sistemas de detección de incendio y alarma de incendios instalados en edificios y alrededor de ellos |
| 3. | Fabricante: | VAT B-81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain |
| 4. | Autoridad de diseño | Honeywell Life Safety Iberia - C/Pau Vila 15-19-08911-
Barcelona- Spain |
| 5. | Representante autorizado: | No aplicable |
| 6. | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): | Sistema 1 |
| 7a. | Norma armonizada: | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| | Organismos notificados: | 0370-CPR-6204 |
| 7b. | Documento de evaluación europeo: | No aplicable |
| | Evaluación técnica europea: | No aplicable |
| | Organismo de evaluación técnica: | No aplicable |
| | Organismos notificados: | 0370 |
| 8. | Prestaciones declaradas: | |

EN 54-2: Sistemas de detección y de alarma de incendios. Equipos de control e indicación		
Cláusula	Descripción	Prestaciones
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Fiabilidad en el funcionamiento (estándar)	Pasa
4, 5, 7	Prestación en caso de incendio	Pasa
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Retardo en la respuesta (tiempo de respuesta en caso de incendio)	Pasa
15.4	Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento	Pasa
	Estabilidad de temperatura	
15.6, 15.7, 15.15	Resistencia a oscilaciones	Pasa
15.8 - 15.13	Estabilidad eléctrica	Pasa
15.5, 15.14	Resistencia a la humedad	Pasa

EN 54-4: Sistemas de detección y de alarma de incendios. Equipos de suministro de alimentación		
Cláusula	Descripción	Prestaciones
4,5,6,7,8	Fiabilidad en el funcionamiento (estándar)	Pasa
4, 5, 6	Prestación de alimentación de energía	Pasa
9.5	Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento	Pasa
	Estabilidad de temperatura	
9,7, 9,8, 9,15	Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento	Pasa
	Resistencia a oscilaciones	
9.9 - 9.13	Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento	Pasa
	Estabilidad eléctrica	
9.6, 9.14	Durabilidad de la fiabilidad en el funcionamiento	Pasa
	Resistencia a la humedad	

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Nombre y función: Chauhan Kishore - Normativa

En (Lugar) UK

El (fecha de emisión) 20/01/2022

Firma:



LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP-LT01

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | LT-32
LT-159 |
| 2. | Verwendungszweck(e): | Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an Gebäuden |
| 3. | Hersteller: | VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain |
| 4. | Designbehörde: | Honeywell Life Safety Iberia |
| 5. | Bevollmächtigter | C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 6. | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Nicht zutreffend |
| | Bewertungssystem: | System 1 |
| 7a. | Harmonisierte Norm: | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 0370-CPR-6204 |
| 7b. | Europäisches Bewertungsdokumen: | Nicht zutreffend |
| | Europäische Technische Bewertung: | Nicht zutreffend |
| | Technische Bewertungsstelle: | Nicht zutreffend |
| | Notifizierte Stelle(n): | |
| 8. | Erklärte Leistung(en): | 0370 |

EN 54-2: Brandmeldeanlagen – Brandmeldezentralen		
Satz	Beschreibung	Leistung
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Betriebszuverlässigkeit (Standard)	Bestanden
4, 5, 7	Leistung im Brandfall	Bestanden
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Brand)	Bestanden
15.4	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit	Bestanden
	Temperaturbeständigkeit	
15.6, 15.7, 15.15	Schwingungsfestigkeit	Bestanden
15.8 bis 15.13	Elektrische Stabilität	Bestanden
15.5, 15.14	Luftfeuchtebeständigkeit	Bestanden


EN 54-4: Brandmeldeanlagen – Energieversorgungseinrichtungen		
Satz	Beschreibung	Leistung
4,5,6,7,8	Betriebszuverlässigkeit (Standard)	Bestanden
4, 5, 6	Leistung der Energieversorgung	Bestanden
9.5	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit	Bestanden
	Temperaturbeständigkeit	
9,7, 9,8, 9,15	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit	Bestanden
	Schwingungsfestigkeit	
9.9 bis 9.13	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit	Bestanden
	Elektrische Stabilität	
9.6, 9.14	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit	Bestanden
	Luftfeuchtebeständigkeit	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion: Chauhan Kishore - Regulierung
 Ort: UK
 Datum: 20/01/2022
 Unterschrift:



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP-LT01

1. Code d'identification unique du produit type : LT-32
LT-159
2. Usage(s) prévu(s) : Systèmes de détection et d'alarme incendie installés dans les bâtiments.
3. Fabricant : VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
4. Autorité de conception : 08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia - C/Pau Vila
5. Mandataire : 15-19-08911-Badalona- Barcelona- Spain
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Non applicable
Système 1
- 7a. Norme harmonisé : EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Organisme(s) notifié(s) : 0370-CPR-6204
- 7b. Document d'évaluation européen : Non applicable
Évaluation technique européenne : Non applicable
Organisme d'évaluation technique : Non applicable
Organisme(s) notifié(s) : 0370
8. Performances déclarées :

EN 54-2 : Systèmes de détection et d'alarme incendie – Equipement de contrôle et de signalisation		
Clause	Description	Performance
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Fiabilité de fonctionnement (standard)	Conforme
4, 5, 7	Performance en cas d'incendie	Conforme
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Retard à la réponse (temps de réponse en cas d'incendie)	Conforme
15.4	Constance de la fiabilité de fonctionnement	Conforme
15.6, 15.7, 15.15	Résistance thermique	Conforme
15.8 à 15.13	Résistance aux vibrations	Conforme
15.5, 15.14	Stabilité électrique	Conforme
	Résistance à l'humidité	Conforme
EN 54-4 : Systèmes de détection et d'alarme incendie – Equipement d'alimentation électrique		
Clause	Description	Performance
4,5,6,7,8	Fiabilité de fonctionnement (standard)	Conforme
4, 5, 6	Performance de l'alimentation électrique	Conforme
9.5	Constance de la fiabilité de fonctionnement	Conforme
9,7, 9,8, 9,15	Résistance thermique	Conforme
9.9 à 9.13	Constance de la fiabilité de fonctionnement	Conforme
9.6, 9.14	Résistance aux vibrations	Conforme
	Constance de la fiabilité de fonctionnement	Conforme
	Stabilité électrique	Conforme
	Constance de la fiabilité de fonctionnement	Conforme
	Résistance à l'humidité	Conforme

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Nom et fonction : Chauhan Kishore - Réglementation

Lieu de délivrance : UK

Date : 20/01/2022

Signature :



DECLARAÇÃO CE DE DESEMPENHO

DOP-LT01

1. Código de identificação único do produto-tipo: LT-32
LT-159
2. Utilização(ões) prevista(s) Sistemas de detecção e alarme de incêndios instalados dentro e em volta dos edifícios
3. Fabricante: VAT B - 81838047
Laureà Mirò nº 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Autoridade de concepção: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Mandatário Não aplicável
6. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1
- 7a) Norma harmonizada: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Organismo(s) notificado(s): 0370-CPR-6204
- 7b) Documento de Avaliação Europeu Não aplicável
Avaliação Técnica Europeia Não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica: Não aplicável
Organismo(s) notificado (s): 0370
8. Desempenho(s) declarado(s):

EN 54-2: Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Equipamento de controlo e sinalização		
Cláusula	Descrição	Desempenho
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Fiabilidade operativa (padrão)	Aprovado
4, 5, 7	Potência em caso de incêndio	Aprovado
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Atraso de resposta (tempo de latência em caso de incêndio)	Aprovado
15.4	Durabilidade da fiabilidade operativa	Aprovado
	Resistência à temperatura	
15.6, 15.7, 15.15	Resistência a vibrações	Aprovado
15.8 - 15.13	Estabilidade elétrica	Aprovado
15.5, 15.14	Resistência à humidade relativa do ar	Aprovado

EN 54-4: Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Equipamento de alimentação de energia		
Cláusula	Descrição	Desempenho
4,5,6,7,8	Fiabilidade operativa (padrão)	Aprovado
4, 5, 6	Potência da alimentação de energia	Aprovado
9.5	Durabilidade da fiabilidade operativa	Aprovado
	Resistência à temperatura	
9,7, 9,8, 9,15	Durabilidade da fiabilidade operativa	Aprovado
	Resistência a vibrações	
9.9 - 9.13	Durabilidade da fiabilidade operativa	Aprovado
	Estabilidade elétrica	
9.6, 9.14	Durabilidade da fiabilidade operativa	Aprovado
	Resistência à humidade relativa do ar	

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e Função: Chauhan Kishore - Regulador

Local de emissão: UK

Data: 20/01/2022

Assinatura:

PRESTANDADECLARATION

DOP-LT01

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Produkttypens unika identifikationskod: | LT-32
LT-159 |
| 2. | Avsedd användning/avsedda användningar: | Branddetekterings- och brandlarmssystem som är installerade i och runt byggnader |
| 3. | Tillverkare: | VAT B- 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 – |
| 4. | Konstruktionsmyndighet: | 08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia |
| 5. | Tillverkarens representant: | C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 6. | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | Ej tillämpligt
System 1 |
| 7a) | Harmoniserad standard: | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| | Anmält/anmälda organ | 0370-CPR-6204 |
| 7b) | Europeiskt bedömningsdokument | Ej tillämpligt |
| | Europeisk teknisk bedömning | Ej tillämpligt |
| | Tekniskt bedömningsorgan | Ej tillämpligt |
| | Anmält/anmälda organ | 0370 |
| 8. | Angiven prestanda | |

EN 54-2: Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmssystem - Centralutrustning		
Klausul	Beskrivning	Prestanda
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Drifttillförlitlighet (standard)	Godkänt
4, 5, 7	Prestanda i händelse av eldsvåda	Godkänt
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Reaktionsfördröjning (reaktionstid vid brand)	Godkänt
15.4	Stabilitet hos drifttillförlitlighet	Godkänt
	Temperaturbeständighet	
15.6, 15.7, 15.15	Vibrationsbeständighet	Godkänt
15.8 - 15.13	Elektrisk stabilitet	Godkänt
15.5, 15.14	Luftfuktighetsbeständighet	Godkänt

EN 54-4: Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmssystem - Strömförsörjning till brandlarmssystem		
Klausul	Beskrivning	Prestanda
4,5,6,7,8	Drifttillförlitlighet (standard)	Godkänt
4, 5, 6	Strömförsörjningens prestanda	Godkänt
9.5	Stabilitet hos drifttillförlitlighet	Godkänt
	Temperaturbeständighet	
9,7, 9,8, 9,15	Stabilitet hos drifttillförlitlighet	Godkänt
	Vibrationsbeständighet	
9.9 - 9.13	Stabilitet hos drifttillförlitlighet	Godkänt
	Elektrisk stabilitet	
9.6, 9.14	Stabilitet hos drifttillförlitlighet	Godkänt
	Luftfuktighetsbeständighet	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation Ej tillämpligt

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av

Namn och befattning: Chauhan Kishore - Reglering

Ort för utfärdande: UK

Datum: 20/01/2022

Underskrift: 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP-LT01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LT-32
LT-159
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Systemy wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej montowane w budynkach i w ich pobliżu
3. Producent VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia
4. Organ projektowy: C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
Honeywell Life Safety Iberia
5. Upoważniony przedstawiciel Nie dotyczy
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych System 1
- 7a) Norma zharmonizowana: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane 0370-CPR-6204
- 7b) Europejski dokument oceny Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane 0370
8. Deklarowane właściwości użytkowe

EN 54-2: Systemy sygnalizacji pożarowej – Centrale sygnalizacji pożarowej		
Rozdział	Opis	Właściwości użytkowe
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Niezawodność eksploatacyjna (standard)	Spełnia
4, 5, 7	Właściwości użytkowe w przypadku pożaru	Spełnia
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Opóźnienie zadziałania (czas zadziałania w przypadku pożaru)	Spełnia
15.4	Trwałość niezawodności eksploatacyjnej	Spełnia
15.6, 15.7, 15.15	Odporność na temperaturę	Spełnia
15.8 - 15.13	Odporność na wibracje	Spełnia
15.5, 15.14	Stabilność elektryczna	Spełnia
	Odporność na wilgotne powietrze	Spełnia

EN 54-4: Systemy sygnalizacji pożarowej – Zasilacze		
Rozdział	Opis	Właściwości użytkowe
4,5,6,7,8	Niezawodność eksploatacyjna (standard)	Spełnia
4, 5, 6	Właściwości użytkowe zasilania elektrycznego	Spełnia
9.5	Trwałość niezawodności eksploatacyjnej	Spełnia
9,7, 9,8, 9,15	Odporność na temperaturę	Spełnia
9,7, 9,8, 9,15	Trwałość niezawodności eksploatacyjnej	Spełnia
9,7, 9,8, 9,15	Odporność na wibracje	Spełnia
9.9 - 9.13	Trwałość niezawodności eksploatacyjnej	Spełnia
9.9 - 9.13	Stabilność elektryczna	Spełnia
9.6, 9.14	Trwałość niezawodności eksploatacyjnej	Spełnia
9.6, 9.14	Odporność na wilgotne powietrze	Spełnia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a)

Nazwisko i funkcja: Chauhan Kishore - Regulacyjne

Miejsce wydania: UK

Data: 20/01/2022

Podpis: 

SUORITUSTASOILMOITUS

DOP-LT01

EU:n rakennusalan tuotteita koskevan asetuksen nro 305/2011 mukainen

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: | LT-32
LT-159 |
| 2. | Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): | Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja palohälytysjärjestelmät |
| 3. | Valmistaja: | VATB - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 – |
| 4. | Suunnitteluviranomainen | 08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia |
| 5. | Valtuutettu edustaja: | C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 6. | Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: | Ei sovellettavissa
Jrjestelmä 1 |
| 7a) | Yhdenmukaistettu standardi: | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
0370-CPR-6204 |
| | Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: | |
| 7b) | Eurooppalainen arviointiasiakirja: | Ei sovellettavissa |
| | Eurooppalainen tekninen arviointi: | Ei sovellettavissa |
| | Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: | Ei sovellettavissa |
| | Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: | 0370 |
| 8. | Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteet: | |

EN 54-2: Palohälytysjärjestelmät – palokeskukset		
Lauseke	Kuvaus	Suorituskyky
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Käyttövarmuus (standardi)	Hyväksytty
4, 5, 7	Teho tulipalon yhteydessä	Hyväksytty
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Toimintaviive (vasteaika tulipalon yhteydessä)	Hyväksytty
15.4	Käyttövarmuuden kesto	Hyväksytty
	Lämpötilankestävyys	
15.6, 15.7, 15.15	Värähtelynkestävyys	Hyväksytty
15.8 - 15.13	Sähkön jatkuvuus	Hyväksytty
15.5, 15.14	Ilmankosteus	Hyväksytty

EN 54-4: Palohälytysjärjestelmät – tehonlähteet		
Lauseke	Kuvaus	Suorituskyky
4,5,6,7,8	Käyttövarmuus (standardi)	Hyväksytty
4, 5, 6	Energiansyötön teho	Hyväksytty
9.5	Käyttövarmuuden kesto	Hyväksytty
	Lämpötilankestävyys	
9,7, 9,8, 9,15	Käyttövarmuuden kesto	Hyväksytty
	Värähtelynkestävyys	
9.9 - 9.13	Käyttövarmuuden kesto	Hyväksytty
	Sähkön jatkuvuus	
9.6, 9.14	Käyttövarmuuden kesto	Hyväksytty
	Ilmankosteus	

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: Ei sovellettavissa

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi ja titteli: Chauhan Kishore - Säätely
Paikka: UK
Aika: 20/01/2022
Allekirjoitus: 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DOP-LT01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: LT-32
2. Felhasználás célja(i): LT-159
Tűzjelző berendezés
3. Gyártó: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
4. Tervezési hatóság: 08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia
5. A meghatalmazott képviselő: C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
6. Az AVCP-rendszer(ek): Nem alkalmazható
- 7a) Harmonizált szabvány: 1. rendszer
Bejelentett szerv(ek): EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2:2006
- 7b) Az európai értékelési dokumentum: 0370-CPR-6204
Európai műszaki értékelés: Nemalkalmazható
A műszaki értékelést végző szerv: Nemalkalmazható
Bejelentett szerv(ek): Nem alkalmazható
8. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 0370

EN 54-2: Tűzjelző berendezések – tűzjelző központok		
Záradék	Leírás	Teljesítmény
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Működés megbízhatósága (standard)	Megfelelt
4, 5, 7	Működés tűz esetén	Megfelelt
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Működésbe lépés késedelme (működésbe lépési idő tűz esetén)	Megfelelt
15.4	Működés megbízhatóságának tartóssága	megfelelt
15.6, 15.7, 15.15	Hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség	Megfelelt
15.8 - 15.13	Rezgéssel szembeni ellenálló képesség	Megfelelt
15.5, 15.14	Elektromos stabilitás	Megfelelt
	Levegő páratartalmával szembeni ellenálló képesség	Megfelelt

EN 54-4: Tűzjelző berendezések – energiaellátó berendezések		
Záradék	Leírás	Teljesítmény
4,5,6,7,8	Működés megbízhatósága (standard)	Megfelelt
4, 5, 6	Energiaellátás teljesítménye	Megfelelt
9.5	Működés megbízhatóságának tartóssága	Megfelelt
9,7, 9,8, 9,15	Hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség	Megfelelt
	Működés megbízhatóságának tartóssága	Megfelelt
9.9 - 9.13	Rezgéssel szembeni ellenálló képesség	Megfelelt
	Működés megbízhatóságának tartóssága	Megfelelt
9.6, 9.14	Elektromos stabilitás	Megfelelt
	Működés megbízhatóságának tartóssága	Megfelelt
	Levegő páratartalmával szembeni ellenálló képesség	Megfelelt

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem alkalmazható

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név és funkció: Chauhan Kishore - Szabályozási

Hely: UK

Án: 20/01/2022

Aláírás: 



PRESTATIEVERKLARING

DOP-LT01

1. Unieke identificatiecode van het producttype: LT-32
LT-159
2. Beoogd(e) gebruik(en): Branddetectie- en brandalarmsystemen geïnstalleerd in en rond gebouwen
3. Fabrikant: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
4. Ontwerpautoriteit: 08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia
5. Gemachtigde: C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Niet van toepassing
System 1
- 7a) Geharmoniseerde norm: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Aangemelde instantie(s): 0370-CPR-6204
- 7b) Europees beoordelingsdocument: Niet van toepassing
Europese technische beoordeling: Niet van toepassing
Technische beoordelingsinstantie: Niet van toepassing
Aangemelde instantie(s): 0370
8. Aangegeven prestatie(s):

EN 54-2: Brandmeldinstallaties - brandmeldcentrales		
Clausule	Omschrijving	Prestatie
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Bedrijfsbetrouwbaarheid (standaard)	Voldoet
4, 5, 7 7.1, 7.7, 7.11, 7.12 15.4	Prestaties in het geval van brand Responsvertraging (reactietijd bij brand) Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid Temperatuurbestendigheid	Voldoet Voldoet Voldoet
15.6, 15.7, 15.15	Trillingsbestendigheid	Voldoet
15.8 - 15.13	Elektrische stabiliteit	Voldoet
15.5, 15.14	Vochtbestendigheid	Voldoet

EN 54-4: Brandmeldinstallaties - inrichtingen voor energievoorziening		
Clausule	Omschrijving	Prestatie
4,5,6,7,8 4, 5, 6 9.5	Bedrijfsbetrouwbaarheid (standaard) Prestaties van de energievoorziening Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid Temperatuurbestendigheid	Voldoet Voldoet Voldoet
9,7, 9,8, 9,15	Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid Trillingsbestendigheid	Voldoet
9.9 - 9.13	Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid Elektrische stabiliteit	Voldoet
9.6, 9.14	Duurzaamheid van de bedrijfsbetrouwbaarheid Vochtbestendigheid	Voldoet

Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie : Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en functie: Chauhan Kishore - Reglementering
Te: UK
Op: 20/01/2022
Handtekening: 

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP-LT01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: LT-32
LT-159
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Detectoare de incendiu și sisteme de alarmă de incendiu instalate în clădiri și în jurul acestora
3. Fabricant: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
4. Autoritatea de proiectare: 08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia
5. Reprezentant autorizat: C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Nu se aplică
- 7a) Standard armonizat: Sistem 1
EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
- Organism (organisme) notificat(e): 0370-CPR-6204
- 7b) Documentul de evaluare european: Nu se aplică
- Evaluarea tehnică europeană: Nu se aplică
- Organismul de evaluare tehnică: Nu se aplică
- Organism (organisme) notificat(e): 0370
8. Performanța (performanțe) declarată (declare):

EN 54-2: Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu – Echipament de control și semnalizare		
Clauza	Descriere	Performanța
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Fiabilitatea funcționării (standard)	Trecut
4, 5, 7	Performanța în caz de incendiu	Trecut
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Temporizarea activării (durata activării în caz de incendiu)	Trecut
15.4	Durabilitatea fiabilității funcționării	Trecut
15.6, 15.7, 15.15	Rezistența la temperatură	Trecut
15.8 - 15.13	Rezistența la vibrații	Trecut
15.5, 15.14	Stabilitatea electrică	Trecut
	Rezistența la umiditate	Trecut

EN 54-4: Instalații de alarmă la incendiu – Echipament de alimentare electrică		
Clauza	Descriere	Performanța
4,5,6,7,8	Fiabilitatea funcționării (standard)	Trecut
4, 5, 6	Performanța alimentării cu energie electrică	Trecut
9.5	Durabilitatea fiabilității funcționării	Trecut
9,7, 9,8, 9,15	Rezistența la temperatură	Trecut
9,9 - 9,13	Durabilitatea fiabilității funcționării	Trecut
9.6, 9.14	Rezistența la vibrații	Trecut
	Stabilitatea electrică	Trecut
	Durabilitatea fiabilității funcționării	Trecut
	Rezistența la umiditate	Trecut

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu se aplică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume și funcție: Chauhan Kishore - Reglementări

În UK

La 20/01/2022

Semnătură:



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP-LT01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: LT-32
LT-159
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Systémy detekce požáru a požární signalizace instalované v budovách a kolem budov
3. Výrobce: VAT B- 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
Honeywell Life Safety Iberia
4. Design authority: C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Zplnomocněný zástupce: Nelze použít
6. Systém/systémy POSV: System 1
- 7a) Harmonizovaná norma: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
- Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 0370-CPR-6204
- 7b) Evropský dokument pro posuzování: Evropské technické posouzení: Nelze použít
Subjekt pro technické posuzování: Nelze použít
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Nelze použít
8. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: 0370

EN 54-2: Elektrická požární signalizace – elektrické požární ústředny		
Odstavec	Popis	Výkon
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Provozní spolehlivost (standard)	Splňuje
4, 5, 7	Výkon v případě požáru	Splňuje
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Zpoždění reakce (čas reakce při požáru)	Splňuje
15.4	Stálost provozní spolehlivosti	Splňuje
15.6, 15.7, 15.15	Teplotní odolnost	Splňuje
15.8 - 15.13	Odolnost proti vibracím	Splňuje
15.5, 15.14	Elektrická stabilita	Splňuje
	Odolnost proti vlhkosti vzduchu	Splňuje

EN 54-4: Elektrická požární signalizace – napájecí zdroj		
Odstavec	Popis	Výkon
4,5,6,7,8	Provozní spolehlivost (standard)	Splňuje
4, 5, 6	Výkon napájecího zdroje	Splňuje
9.5	Stálost provozní spolehlivosti	Splňuje
9,7, 9,8, 9,15	Teplotní odolnost	Splňuje
9.9 - 9.13	Stálost provozní spolehlivosti	Splňuje
9.6, 9.14	Odolnost proti vibracím	Splňuje
	Stálost provozní spolehlivosti	Splňuje
	Elektrická stabilita	Splňuje
	Odolnost proti vlhkosti vzduchu	Splňuje

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Nelze použít


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno a funkce: Chauhan Kishore - Regulační

V (Místo) UK

Dne (datum vydání) 20/01/2022

Podpis: 



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТА В ЕС

DOP-LT01

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Уникални кодове за идентификация на продукт | LT-32
LT-159 |
| 2. | Въведете числата: | Системи за пожароизвестяване и пожароизвестяване, инсталирани в и около сгради |
| 3. | Производител: | VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain |
| 4. | Орган за проектиране: | Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 5. | Търговска компания: | Не е приложимо |
| 6. | Оценяваща система: | Система 1 |
| 7a. | Хармонизиран стандарт | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| | Нотифициран орган/ ргани: | 0370-CPR-6204 |
| 7b. | Европейски документ за оценяване: | Не е приложимо |
| | Европейска техническа оценка | Не е приложимо |
| | Орган за техническа оценка | Не е приложимо |
| | Нотифициран орган/органи | 0370 |
| 8. | Декларираните експлоатационни показатели: | |

EN 54-2: Пожароизвестителни системи – Устройства за управление и индикация		
Клауза	Описание	Мощност
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Надеждна експлоатация (стандартно)	Отговаря
4, 5, 7	Експлоатационни показатели в случай на пожар	Отговаря
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Забавяне на реакцията (време за реакция при пожар)	Отговаря
15.4	Дълготрайност на надеждната експлоатация	Отговаря
15.6, 15.7, 15.15	Температурна устойчивост	Отговаря
15.8 - 15.13	Устойчивост на вибрации	Отговаря
15.5, 15.14	Електрическа стабилност	Отговаря
	Устойчивост на влажност на въздуха	Отговаря

EN 54-4: Пожароизвестителни системи – Токозахранващи устройства		
Клауза	Описание	Мощност
4,5,6,7,8	Надеждна експлоатация (стандартно)	Отговаря
4, 5, 6	Мощност на енергозахранването	Отговаря
9.5	Дълготрайност на надеждната експлоатация	Отговаря
9,7, 9,8, 9,15	Температурна устойчивост	Отговаря
9.7, 9.8, 9.15	Дълготрайност на надеждната експлоатация	Отговаря
9.9 - 9.13	Устойчивост на вибрации	Отговаря
9.9 - 9.13	Дълготрайност на надеждната експлоатация	Отговаря
9.6, 9.14	Електрическа стабилност	Отговаря
	Дълготрайност на надеждната експлоатация	Отговаря
	Устойчивост на влажност на въздуха	Отговаря

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация Не е приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име и функция: Chauhan Kishore - Регулаторна

В: UK

На среща: 20/01/2022

Подпис:



EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP-LT01

1. Unikalus gaminio identifikavimo kodas (-ai): LT-32
LT-159
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos, įrengtos pastatuose ir jų aplinkoje
3. Gamintojas: VATB - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Projektavimo institucija: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
6. Eksploatacinių savybių pastovumo: vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 1 sistema
- 7a. Darnusis standartas: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 0370-CPR-6204
- 7b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma
Europos techninis įvertinimas: Netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 0370
8. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 54-2: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Kontrolės ir indikavimo įranga		
Punktas	Aprašymas	Savybės
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Patikimumas (standart.)	Atitinka reikalavimus
4, 5, 7	Savybės gaisro atveju	Atitinka reikalavimus
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Reagavimo delsa (atsako trukmė gaisro atveju)	Atitinka reikalavimus
15.4	Patikimumas ir patvarumas Atsparumas temperatūrai	Atitinka reikalavimus
15.6, 15.7, 15.15	Atsparumas vibracijai	Atitinka reikalavimus
15.8 - 15.13	Elektros sistemos stabilumas	Atitinka reikalavimus
15.5, 15.14	Atsparumas oro drėgmei	Atitinka reikalavimus

EN 54-4: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Energijos tiekimo įranga		
Punktas	Aprašas	Savybės
4,5,6,7,8	Patikimumas (standart.)	Atitinka reikalavimus
4, 5, 6	Energijos tiekimo savybės	Atitinka reikalavimus
9.5	Patikimumas ir patvarumas Atsparumas temperatūrai	Atitinka reikalavimus
9.7, 9.8, 9.15	Patikimumas ir patvarumas Atsparumas vibracijai	Atitinka reikalavimus
9.9 - 9.13	Patikimumas ir patvarumas Elektros sistemos stabilumas	Atitinka reikalavimus
9.6, 9.14	Patikimumas ir patvarumas Atsparumas oro drėgmei	Atitinka reikalavimus

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: Netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė: Chauhan Kishore - Reguliavimas

Vieta: UK

Lšdavimo datap: 20/01/2022

Parašas:



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP-LT01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: LT-32
2. Kavandatud kasutusala(d): LT-159
Ehitistes ja nende ümbruses paigaldatud tulekahju avastamise ja tulekahju häiresüsteemid
3. Tootja: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Projekteerimisasutus: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Volitatud esindaja: Ei ole kohaldatav
6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 1
- 7a. Ühtlustatud standard: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Teavitatud asutus(ed): 0370-CPR-6204
- 7b. Euroopa hindamisdokument: Ei ole kohaldatav
Euroopa tehniline hinnang: Ei ole kohaldatav
Tehnilise hindamise asutus: Ei ole kohaldatav
Teavitatud asutus(ed): 0370
8. Deklareeritud toimivus:

EN 54-2: Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem – Keskseadmed		
Klausel	Kirjeldus	Toimivus
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Töökindlus (standardne)	Vastab nõuetele
4, 5, 7	Jõudlus tulekahju korral	Vastab nõuetele
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Reaktsiooniviivitus (reaktsiooniaeg tulekahju korral)	Vastab nõuetele
15.4	Töökindluse püsivus	Vastab nõuetele
	Temperatuurikindlus	
15.6, 15.7, 15.15	Vibratsioonikindlus	Vastab nõuetele
15.8 - 15.13	Elektriline stabiilsus	Vastab nõuetele
15.5, 15.14	Vastupidavus õhuniiskusele	Vastab nõuetele

EN 54-4: Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem – Toiteplokid		
Klausel	Kirjeldus	Toimivus
4,5,6,7,8	Töökindlus (standardne)	Vastab nõuetele
4, 5, 6	Energiavarustuse võimsus	Vastab nõuetele
9.5	Töökindluse püsivus	Vastab nõuetele
	Temperatuurikindlus	
9,7, 9,8, 9,15	Töökindluse püsivus	Vastab nõuetele
	Vibratsioonikindlus	
9.9 - 9.13	Töökindluse püsivus	Vastab nõuetele
	Elektriline stabiilsus	
9.6, 9.14	Töökindluse püsivus	Vastab nõuetele
	Vastupidavus õhuniiskusele	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: Ei ole kohaldatav

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel Allkirjastanud:

Nimi: Chauhan Kishore - Regulaatiivne
 Koht: UK
 Väljaandmise kuupäev: 02/01/2022
 Allkiri:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚ

DOP-LT01

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Μοναδικός(οί) Κώδικας(ες)
Αναγνώρισης Προϊόντων: | LT-32
LT-159 |
| 2. | Αριθμός(οί) τύπου: | Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς εγκατεστημένα μέσα και γύρω από κτίρια |
| 3. | Κατασκευαστής: | VAT B - 81838047
Laureà Mirò nº 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain |
| 4. | Δρχή σχεδιασμού: | Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 5. | Εμπορική ονομασία εταιρείας: | Δεν εφαρμόζεται |
| 6. | Σύστημα AVCP: | Σύστημα 1 |
| 7a. | Εναρμονισμένο πρότυπο: | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| | Κοινοποιημένος οργανισμός: | 0370-CPR-6204 |
| 7b. | Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης: | Δεν εφαρμόζεται |
| | Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: | Δεν εφαρμόζεται |
| | Φορέας τεχνικής αξιολόγησης: | Δεν εφαρμόζεται |
| | Κοινοποιημένος οργανισμός: | 0370 |
| 8. | ηλωμένη Απόδοση: | |


EN 54-2: Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος - Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων		
Πρόταση	Περιγραφή	Απόδοση
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14 4, 5, 7 7.1, 7.7, 7.11, 7.12 15.4	Αξιοπιστία λειτουργίας (τυπική) Απόδοση σε περίπτωση πυρκαγιάς Καθυστέρηση απόκρισης (χρόνος απόκρισης σε πυρκαγιά) Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας Αντοχή σε θερμοκρασιακές διακυμάνσεις	Επιτυχές Επιτυχές Επιτυχές Επιτυχές
15.6, 15.7, 15.15 15.8 - 15.13 15.5, 15.14	Αντοχή σε δονήσεις Ηλεκτρική σταθερότητα Αντοχή σε υγρασία	Επιτυχές Επιτυχές Επιτυχές

EN 54-4: Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Εξοπλισμός παροχής ισχύος		
Πρόταση	Περιγραφή	Απόδοση
4,5,6,7,8 4, 5, 6 9.5	Αξιοπιστία λειτουργίας (τυπική) Απόδοση της παροχής ενέργειας Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας Αντοχή σε θερμοκρασιακές διακυμάνσεις	Επιτυχές Επιτυχές Επιτυχές
9,7, 9,8, 9,15	Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας Αντοχή σε δονήσεις	Επιτυχές
9.9 - 9.13	Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας Ηλεκτρική σταθερότητα	Επιτυχές
9.6, 9.14	Διατηρησιμότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας Αντοχή σε υγρασία	Επιτυχές

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση ή / και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίστηκε παραπάνω είναι σύμφωνη με το σύνολο δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται ανωτέρω.

Για και για λογαριασμό της εταιρείας:

Όνομα και ιδιότητα: Chauhan Kishore - Ρυθμιστικό
στο: UK
την ημερομηνία: 20/01/2022
Υπογραφή: 



IZJAVA ES O ZMOGLJIVOSTI

DOP-LT01

1. Enotna(-e) identifikacijska(-e) koda(-e) izdelka: LT-32
LT-159
2. Predvidena uporaba: Sistemi za odkrivanje požara in požarni alarm, nameščeni v stavbah in okoli njih
3. Proizvajalec: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Projektni organ: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Pooblaščen zastopnik: Se ne uporablja
6. Sistem ocenjevanja: Sistem 1
- 7a. Harmonizirani standard: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Priglašeni organi: 0370-CPR-6204
- 7b. Evropski ocenjevalni dokument: Se ne uporablja
Evropska tehnična ocena: Se ne uporablja
Organ za tehnično ocenjevanje: Se ne uporablja
Priglašeni organi: 0370
8. Navedena zmogljivost

EN 54-2: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara – oprema za kontrolo in indikacijo		
Klavzula	Opis	Zmogljivost
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Zanesljivost delovanja (standardna)	Opravljeno
4, 5, 7	Zmogljivost v primeru požara	Opravljeno
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Odzivna zakasnitev (odzivni čas pri požaru)	Opravljeno
15.4	Trajnost zanesljivosti delovanja	Opravljeno
	Odpornost proti temperaturi	
15.6, 15.7, 15.15	Odpornost proti vibracijam	Opravljeno
15.8 - 15.13	Električna stabilnost	Opravljeno
15.5, 15.14	Odpornost proti vlagi	Opravljeno

EN 54-4: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara – naprave za oskrbo z energijo		
Klavzula	Opis	Zmogljivost
4,5,6,7,8	Zanesljivost delovanja (standardna)	Opravljeno
4, 5, 6	Zmogljivost oskrbe z energijo	Opravljeno
9.5	Trajnost zanesljivosti delovanja	Opravljeno
	Odpornost proti temperaturi	
9,7, 9,8, 9,15	Trajnost zanesljivosti delovanja	Opravljeno
	Odpornost proti vibracijam	
9.9 - 9.13	Trajnost zanesljivosti delovanja	Opravljeno
	Električna stabilnost	
9.6, 9.14	Trajnost zanesljivosti delovanja	Opravljeno
	Odpornost proti vlagi	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: Se ne uporablja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime in funkcija: Chauhan Kishore - Regulativna

Mesto: UK

Datum izdaje: 20/01/2022

Podpis:

EK ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

DOP-LT01

1. Unikāls produkta identifikācijas kods (-i): LT-32
LT-159
2. Paredzētais izmantojums: Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas, kas uzstādītas ēkās un to tuvumā
3. Ražotājs: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Pprojektēšanas iestāde: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
Nav piemērojams
5. Pilnvarotais pārstāvis: Nav piemērojams
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): 1. sistēma
- 7a. Saskaņotais standarts: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0370-CPR-6204
- 7b. Eiropas novērtējuma dokuments: Nav piemērojams
Eiropas tehniskais novērtējums: Nav piemērojams
Tehniskā novērtējuma iestāde: Nav piemērojams
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): 0370
8. Deklarētās eksploatācijas īpašības

EN 54-2: Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – Vadības un signalizācijas ierīces		
Punkts	Apraksts	Veiktspēja
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Eksploatācijas drošums (standarts)	Atbilst
4, 5, 7	Sniegums ugunsgrēka gadījumā	Atbilst
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Reaģēšanas aizkave (reakcijas laiks ugunsgrēka gadījumā)	Atbilst
15.4	Eksploatācijas drošuma stabilitāte	Atbilst
	Temperatūras izturība	
15.6, 15.7, 15.15	Svārstību izturība	Atbilst
15.8 - 15.13	Elektriskā stabilitāte	Atbilst
15.5, 15.14	Gaisa mitruma izturība	Atbilst

EN 54-4: Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – Enerģijas piegādes ierīces		
Punkts	Apraksts	Veiktspēja
4,5,6,7,8	Eksploatācijas drošums (standarts)	Atbilst
4, 5, 6	Energoapgādes sniegums	Atbilst
9.5	Eksploatācijas drošuma stabilitāte	Atbilst
	Temperatūras izturība	
9,7, 9,8, 9,15	Eksploatācijas drošuma stabilitāte	Atbilst
	Svārstību izturība	
9.9 - 9.13	Eksploatācijas drošuma stabilitāte	Atbilst
	Elektriskā stabilitāte	
9.6, 9.14	Eksploatācijas drošuma stabilitāte	Atbilst
	Gaisa mitruma izturība	

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: Nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Chauhan Kishore - Normatīvais

Vieta: UK

Izdošanas datums: 20/01/2022

Paraksts: 



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH ES

DOP-LT01

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : LT-32
LT-159
2. Zamýšľané použitie/použitia: Systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu
3. Výrobca: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Dizajnérsky orgán: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Splnomocnený zástupca: Nie je použiteľné
6. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1
- 7a. Harmonizovaná norma: EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 0370-CPR-6204
- 7b. Európsky hodnotiaci dokument: Nie je použiteľné
Európske technické posúdenie: Nie je použiteľné
Orgán technického posudzovania: Nie je použiteľné
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 0370
8. Deklarované parametre:

EN 54-2: Elektrická požiarňa signalizácia – Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie		
Odsek	Popis	Parametre
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Prevádzková spoľahlivosť (štandard)	Vyhovuje
4, 5, 7	Výkon v prípade požiaru	Vyhovuje
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Oneskorenie odozvy (doba odozvy pri požiaru)	Vyhovuje
15.4	Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti	Vyhovuje
15.6, 15.7, 15.15	Tepelná odolnosť	Vyhovuje
15.8 - 15.13	Odolnosť proti otrasom	Vyhovuje
15.5, 15.14	Elektrická stabilita	Vyhovuje
	Odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Vyhovuje

EN 54-4: Elektrická požiarňa signalizácia – Napájacie zariadenia		
Odsek	Popis	Parametre
4,5,6,7,8	Prevádzková spoľahlivosť (štandard)	Vyhovuje
4, 5, 6	Výkon elektrického napájania	Vyhovuje
9.5	Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti	Vyhovuje
9,7, 9,8, 9,15	Tepelná odolnosť	Vyhovuje
	Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti	Vyhovuje
	Odolnosť proti otrasom	Vyhovuje
9.9 - 9.13	Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti	Vyhovuje
	Elektrická stabilita	Vyhovuje
9.6, 9.14	Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti	Vyhovuje
	Odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Vyhovuje

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: Nie je použiteľné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno a funkcia: Chauhan Kishore - Regulačné

Miesto: UK

Dátum vystavenia: 20/01/2022

Podpis:

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP-LT01

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda | LT-32
LT-159 |
| 2. | Namjena/namjene: | Sustavi za otkrivanje požara i požarni alarm instalirani u oko zgrada |
| 3. | Proizvođač: | VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain |
| 4. | Autoritet za dizajn: | Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain |
| 5. | Ovlašteni predstavnik: | Nije primjenjivo |
| 6. | Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): | Sustav 1
EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006 |
| 7a. | Usklađena norma: | 0370-CPR-6204 |
| | Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: | Nije primjenjivo |
| 7b. | Europski dokument za ocjenjivanje: | Nije primjenjivo |
| | Europska tehnička ocjena: | Nije primjenjivo |
| | Tijelo za tehničko ocjenjivanje: | 0370 |
| | Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: | |
| 8. | Objavljena svojstva: | |

EN 54-2: Vatrodojavni sustavi – Vatrodojavne centrale		
Klauzula	Opis	Izvedba
4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14	Pogonska pouzdanost (standardno)	Položeno
4, 5, 7 7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Djelovanje u slučaju požara Odgoda odaziva (vrijeme odaziva u slučaju požara) Trajnost pogonske pouzdanosti	Položeno Položeno Položeno
15.4	Otpornost na temperature	Položeno
15.6, 15.7, 15.15	Otpornost na vibracije	Položeno
15.8 - 15.13	Električna stabilnost	Položeno
15.5, 15.14	Vlažnost zraka	Položeno

EN 54-4: Vatrodojavni sustavi – Oprema za opskrbu energijom		
Klauzula	Opis	Izvedba
4,5,6,7,8 4, 5, 6	Pogonska pouzdanost (standardno) Djelovanje opskrbe energijom	Položeno Položeno
9.5	Trajnost pogonske pouzdanosti Otpornost na temperature	Položeno
9,7, 9,8, 9,15	Trajnost pogonske pouzdanosti Otpornost na vibracije	Položeno
9.9 - 9.13	Trajnost pogonske pouzdanosti Električna stabilnost	Položeno
9.6, 9.14	Trajnost pogonske pouzdanosti Otpornost na vlažnost zraka	Položeno

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao

Ime i funkcija: Chauhan Kishore - Regulačné

Mjesto: UK

Dana (datum izdavanja): 20/01/2022

Potpis: 

YDEEVNEDEKLARATION

DOP-LT01

1. Varetypens unikke identifikationskode: LT-32
2. Tilsigtet anvendelse: LT-159
Branddetektering og brandalarmer installeret i og omkring bygninger
3. Fabrikant: VAT B - 81838047
Laureà Mirò n° 401 nave:7 –
08980 St.Feliu de Llobregat (Barcelona) – Spain
4. Designmyndighed: Honeywell Life Safety Iberia
C/Pau Vila 15-19 - 08911 - Badalona - Barcelona – Spain
5. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
6. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: System 1
- 7a. Harmoniseret standard EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006
- Notificeret organ/notificerede organer 0370-CPR-6204
- 7b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant
- Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
- Teknisk vurderingsorgan: Ikke relevant
- Notificeret organ/notificerede organer: 0370
8. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

EN 54-2: Brandalarmsystemer – Kontrol- og indikeringsudstyr		
Klausul	Beskrivelse	Ydeevne
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Driftssikkerhed (standard)	Godkendt
4, 5, 7	Ydeevne i tilfælde af brand	Godkendt
7.1, 7.7, 7.11, 7.12	Reaktionsforsinkelse (reaktionstid ved brand)	Godkendt
15.4	Driftssikkerhedens varighed	Godkendt
	Temperaturfasthed	
15.6, 15.7, 15.15	Vibrationsbestandighed	Godkendt
15.8 - 15.13	Elektrisk stabilitet	Godkendt
15.5, 15.14	Luftfugtighedsbestandighed	Godkendt

EN 54-4: Brandalarmsystemer – Strømforsyning		
Klausul	Beskrivelse	Ydeevne
4,5,6,7,8	Driftssikkerhed (standard)	Godkendt
4, 5, 6	Energiforsyningens ydeevne	Godkendt
9.5	Driftssikkerhedens varighed	Godkendt
	Temperaturfasthed	
9,7, 9,8, 9,15	Driftssikkerhedens varighed	Godkendt
	Vibrationsbestandighed	
9.9 - 9.13	Driftssikkerhedens varighed	Godkendt
	Elektrisk stabilitet	
9.6, 9.14	Driftssikkerhedens varighed	Godkendt
	Luftfugtighedsbestandighed	

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation Ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn og stilling: Chauhan Kishore - Lovgivningsmæssige

Sted: UK

Dato den: 20/01/2022

Underskrift: 