



Via del Canneto 14
34015 Muggia - Trieste - Italy
Phone +39 040 282 1110
Fax +39 040 282 3483
info@argussecurity.it www.argussecurity.it

N°: DOC-LI10-01

UE – DICHIARAZIONE di CONFORMITA' EU - DECLARATION of CONFORMITY

Fabbricante / Manufacturer:	ARGUS SECURITY SRL
Indirizzo / Address :	Via del Canneto N° 14 - Valle delle Noghere 34015 Muggia – Trieste – ITALY

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto oggetto di questa dichiarazione:
herewith declares under its responsibility that the product covered by this declaration:

Identificazione del prodotto: <i>Product identification:</i>	Famiglia/Family:	WIRELESS
	Modello/Product Code	Descrizione/Description
	SGRBS100-L SGRBS100-L/AV	LIBRA - Wireless Sounder Base LIBRA - Wireless Sounder Base with Supplementary Visual Indicator

Campo di utilizzo / Use for: **Sistemi di rivelazione e allarme antincendio / Fire detection and alarm systems**

risulta in conformità a quanto previsto dalla seguente direttiva comunitaria (comprese tutte le modifiche applicabili)
is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) (including all applicable amendments)

Rif. / Reference no.	Titolo / Title	E che sono state applicate tutte le norme/specifiche tecniche sottoindicate: <i>And that the technical / standards specifications indicated below have been applied:</i>	
2014/53/EU	Directive RED	Spectrum	EN 300 220-2 V3.1.1
			\
		EMC	EN 301 489-3 V1.6.1
			EN 301 489-3 V2.1.1
Safety	EN 62368-1-2014+A11-2017		
2014/30/EU	Directive EMCD	EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	
		EN 50130-4:2011 + A1:2014	
2014/35/EU	Directive LVD	EN 62311:2008	
2011/65/EU	Directive RoHS	EN 50581:2012	

N°: DOC-LI10-01

Per questa valutazione sono stati coinvolti gli Organismi di Certificazione: **IMQ NB: 0051**

For this evaluation the involved Notified Bodies: **IMQ NB: 0051**

Il Fabbricante ha creato un Fascicolo Tecnico, riferimento/numero/directory - *Manufacturer has created the Technical Construction File, reference/number/directory:*

\\SVRFS01\server_qualita_RESPONSABILE QUALITA_ENTI CERTIFICATORI-LABORATORI\IMQ\TEST REPORT\SGRBS100+AV (+LIBRA)

Il marchio CE è stato apposto per la prima volta: 2019
The CE mark was first applied in: 2019



Allegato alla Dichiarazione di Conformità / Appendix to Declaration of Conformity

Identificazione del prodotto/modello <i>Product identification/model</i>	Identificazione alternativa prodotto/modello <i>Alternative Product/Model</i>	Cliente / Azienda <i>Customer / Company</i>
<i>Si intende solo cambio identificativo e non modifiche tecnica-prodotto / only the identification change, not product-technical change</i>		
SGRBS100/L	AXIS-RSMB	ADVANCED ELECTRONICS LTD
SGRBS100-AV/L	AXIS-RSVMB	ADVANCED ELECTRONICS LTD
SGRBS100/L	AVW412AL	ADVANTRONIC SYSTEMS SL
SGRBS100-AV/L	AVW413AL	ADVANTRONIC SYSTEMS SL
SGRBS100/L	FI720/RF/WB/SOUW	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH
SGRBS100-AV/L	FI720/RF/WB/SOUW/STRC	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH
SGRBS100/L	HFW-BS-05	STERLING SAFETY SYSTEMS LTD
SGRBS100-AV/L	HFW-BSB-05	STERLING SAFETY SYSTEMS LTD

Trieste, 01 November 2019



Charles Lombard
 Managing Director